

ZESTAW NR 1

**dotyczy postępowania pod nazwą:
„PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ NR 0259Z ROŚCIĘCINO-
RZESZNIKOWO OD M. GORAWINO DO SKRZYŻOWANIA
Z DROGĄ KRAJOWĄ NR 6 – KM 15+585,03 DO KM 18+900,00”**

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści siwz. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytania nr od 1 do 5 :

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia podaje zamawiającego:
Powiat Kołobrzegi
– na podstawie odrębnego upoważnienia z Zarządu Powiatu –
Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu,
78-100 Kołobrzeg ul. Gryfitów 8
Prosimy o wskazanie jednoznacznej nazwy Beneficjenta, na którego ma być wystawione wadium.
2. Prosimy o zamieszczenie właściwego ogłoszenia o przetargu na stronie Zamawiającego.
3. Prosimy o informacje czy zamawiający dopuszcza zmianę zapisu wzoru umowy, w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT?
4. Prosimy o padanie wielkości ławy pod krawężnik 30x20 oraz prosimy o informacje z jakiego materiału ma być krawężnik, SST podaje krawężnik betonowy, rys 2.1. szczegół A – krawężnik kamienny.
5. Czy należy ustawić tylko jedną wiatę przystankową, prosimy o zamieszczenie zdjęcia wzoru wiaty.

Odpowiedź nr 1.

Gwarancja wadium zgodnie z pkt 9 ppkt 9.2 SIWZ musi zostać wystawiona na **Powiat Kołobrzegi- Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu ul. Gryfitów 8, Kołobrzeg.**

Odpowiedź nr 2

Właściwe ogłoszenie na chwilę obecną jest zamieszczone na stronie Zamawiającego.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający nie przewiduje zmiany warunków umowy w przypadku zmiany urzędowej stawki VAT. Zgodnie z SIWZ i załączonym do niego drukiem oferty cenowej Wykonawca musi podać cenę umowną brutto za przedmiot zamówienia. Powyższa wartość zostanie wpisana do umowy na realizację przedmiotu zamówienia i będzie wiążąca dla stron.

Odpowiedź nr 4

Ława pod krawężnik 30x20 jest w kształcie litery „L” o wymiarach podstawy: szerokość 40 cm, wysokość 15 cm; część boczna : szerokość: 15 cm, wysokość 15 cm, co przedstawione zostało w dokumentacji projektowej, projekt budowlno-wykonawczy – branża drogowa na rys. 2.1 w szczególności A. Długość ławy uzależniona jest od długości krawężnika.

Wszystkie krawężniki użyte do realizacji przedmiotu zamówienia mają być betonowe.

Odpowiedź nr 5

Powyższa wiata przystankowa nie będzie realizowana (pozycja nr 77 z przedmiaru robót). Zamawiający informuje, że w powyższą pozycję nr 77 w kosztorysie ofertowym należy wpisać kwotę 0,00 złotych.

Z poważaniem

DYREKTOR
Magdalena Dąbrowka