

ST-IV-3421/25/2010

Kołobrzeg, 09.12.2010r.

ZESTAW NR 3

**dotyczy postępowania pod nazwą:
„ROZBUDOWĘ CIĄGU ULIC WYLOTOWEJ I ZACHODNIEJ W KOŁOBRZEGU -
ETAP III, ODCINEK 3, UL. ZACHODNIA”**

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści siwz. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytania nr od 1 do 2 :

1. Prosimy o podanie ilości w pozycji kosztorysowej nr 16 dla kanalizacji deszczowej.
2. Prosimy o informacje czy na przebudowywanym odcinku, którego dotyczy postępowanie -
Etap III występuje warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego.?

Odpowiedź nr 1.

W pozycji nr 16 w przedmiarze dla kanalizacji deszczowej etap III: „Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m² w elementach z betonu wirowego o grubości do 10cm” została podana ilość : 1 sztuka.

Odpowiedź nr 2.

Na przebudowywanym odcinku drogi, etap III konstrukcja na jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego jest przedstawiona na rysunku 2.4, Szczegóły konstrukcji nawierzchni, tezcza nr 1, Branża drogowa, projekt wykonawczy – przekroje normalne i konstrukcyjne.

Konstrukcja nawierzchni składa się:

- 5 cm warstwy ścieralnej BA
- 7 cm podbudowy BA
- 20 cm kruszywa KŁSM
- 10 cm piasku

Z poważaniem

DYREKTOR

Magdalena Dąbrowska

Oprac. T. Grobla ZDP w Kołobrzegu

