

ZESTAW NR 4

dotyczy postępowania pod nazwą:
„ROZBUDOWĘ CIĄGU ULIC WYLOTOWEJ I ZACHODNIEJ W KOŁOBRZEGU -
ETAP III, ODCINEK 3, UL. ZACHODNIA”

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści siwz. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytania nr od 1 do 4 :

1. W dokumentacji technicznej (teczka nr 3) jest mowa o układaniu kabla sterującego oświetleniem XzTKMXpw 5x2x0,5 wraz z kablem zasilającym oprawy, a nie ma to odzwierciedlenia w podanym przedmiarze.
2. W dokumentacji technicznej (teczka nr 3), jest zestawienie montażowe kabli i osprzętu, jest tam wyliczone zabudowanie w sumie 15 słupów, z tymże 2 są z wysięgnikami podwójnymi, co daje 17 opraw. Natomiast w przedmiarze jest ujętych tylko 15 opraw i stateczników ELBALL - proszę o wyjaśnienie.
3. W przedmiarze budowy oświetlenia poz 8 mówi o wywiezieniu nadmiaru gruntu, oraz gruntu z wykopów w których ma nastąpić wymiana podłoża. Natomiast nie ma tam nic o zakupie i uzupełnieniu brakującego gruntu - proszę o wyjaśnienie.
4. W przedmiarze usunięcia kolizji poz 7 mówi o wywiezieniu nadmiaru gruntu, oraz gruntu z wykopów w których ma nastąpić wymiana podłoża. Natomiast nie ma tam nic o zakupie i uzupełnieniu brakującego gruntu - proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź nr 1.

W przedmiarze nie ma układania kabla sterującego w ul. Zachodnia etap III.

Dodatkowo winno być:

- układanie kabla w ziemi 329 mb
- układanie kabla w rurach słupach 143 mb.

Odpowiedź nr 2.

Powinno być 15 opraw i 15 ELBALL.

Odpowiedź nr 3.

W kosztorysie nie ujęto zakupu i dowozu piasku 25,2 m³ na wymianę gruntu. Dodatkowo należy uwzględnić powyższe w kosztach pod warunkiem stwierdzenia, że istniejący grunt nie nadaje się do zagęszczenia do WZ=1,0.

Odpowiedź nr 4.

W kosztorysie nie ujęto zakupu i dowozu piasku 18,00 m³ na wymianę gruntu. Dodatkowo należy uwzględnić powyższe w kosztach pod warunkiem stwierdzenia, że istniejący grunt nie nadaje się do zagęszczenia do WZ=1,0.

Z poważaniem

DYREKTOR

Magdalena Dąbrowka

Oprac. T. Grobla ZDP w Kołobrzegu