

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie:

Remont drogi powiatowej nr 0267 Z Niemierze - Ząbrowo w miejscowości Ołuzna
na odcinku 800 mb na powierzchni około 3500 m2
ST-IV 3421/2/2010

Zgodnie z art.38 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 223 z 2007r., poz.1655) prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe zapytania:

2) 1. W związku z panującymi warunkami atmosferycznymi Wykonawca nie jest w stanie podczas wizji lokalnej określić stanu istniejącej nawierzchni, a co za tym idzie ustalić zakresu robót koniecznych do wykonania.

Wnosimy o szczegółowe określenie przez Zamawiającego zakresu robót, z podaniem opisu pozycji, jednostki obmiarowej oraz ilości robót.

2. Dokumentacja przetargowa nie określa zakresu robót - brak informacji, które pozwoliłyby na zlokalizowanie w terenie przedmiotowego odcinka drogi. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej.

3) SST 05.03.05 dotyczy (pkt. 1.2 Zakres stosowania SST) w-wy wiążącej gr. 7 cm dia KR3, natomiast w zakresie robót nie ma warstwy wiążącej, tylko ścieralna. Prosimy o wyjaśnienie

4) SST 05.03.05 (pkt. 1.2 Zakres stosowania SST) mowa jest o kategorii ruchu KR3, natomiast w kolejnych punktach dotyczących wymagań dla poszczególnych materiałów mowa jest o kategorii KR2. Prosimy o jednoznaczne określenie kategorii ruchu przedmiotowej drogi.

5) SST 05.03.05 nie określa uziarnienia mieszanki (dopuszczone są 0/20, 0/16, 0/12,8, 0/8, 0/6,3) ani rodzaju asfaltu (dopuszczone są D50, D70, D100, DE80 A,B,C, DP80). Prosimy o jednoznaczne określenie powyższych wymagań.

6) Przedstawione w SST D-04.08.01 oraz D-05.03.05 wymagania dla mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwę podbudowy, warstwę wyrównawczą i warstwę wiążącą są oparte o normę PN-S-96025:2000. Jest to norma już nieaktualna. Prosimy o zamianę mieszanek na zgodne z obowiązującym dokumentem WT-2 „Nawierzchnie asfaltowe”, opartym na normach europejskich z serii PN-EN.

KR2

7. Dotyczy rozdziału 2 SIWZ, Formularza 2.2. *Oferta* pkt. 10)

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał w Załączniku nr 2.2. *Oferta* w pkt. 7. nazw firm podwykonawców, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Tymczasem zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (DzU nr 87, poz. 605, z 2008 r. nr 188, poz. 1155) § 1, ustęp 2 pkt 5, Zamawiający w przywołanym wykazie może żądać tylko „(...) zakresu wykonywanych przez nich czynności” a nie ma prawa żądać nazw firm podwykonawców.

Z uwagi na powyższe Wykonawca prosi o wykreślenie z Załącznika nr 2.2. *Oferta* pkt. 7 zapisów „nazwa / firma / Podwykonawcy”.