

K-g 29.01.2010 r.

dotyczy postępowania na: „**Remont drogi powiatowej nr 0267 Z Niemierze-Ząbrowo w miejscowości Ołużna na odcinku 800 mb na powierzchni około 3500 m²”.**

Zestaw nr 1 (pismo z dnia 28.01.2010)

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zawiadamiamy, że w dniu 28.01.2010 r. wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie SIWZ do powyższego postępowania (pełna treść zapytania została zamieszczona na stronie Zamawiającego www.zdp.kolobrzeg.pl).

Ad. 1, 2

Opis podany przez Zamawiającego w SIWZ pkt 5 określa w sposób wystarczający przedmiot i zakres przewidzianych do wykonania robót, a ich ilość jest możliwa do oszacowania na podstawie podanych wielkości: długości odcinka drogi (800 mb), przybliżonej powierzchni (3 500 m²), miejsca (droga powiatowa nr 0267 Z Niemierze-Ząbrowo, odcinek drogi w miejscowości Ołużna pomiędzy tablicami wskazującymi obszar miejscowości bez uwzględniania odcinka już wyremontowanego). Biorąc pod uwagę charakter wynagrodzenia przewidziany w SIWZ i wzorze umowy tzn. wynagrodzenie ryczałtowe, Wykonawca powinien tak oszacować wartość ceny w ofercie, aby przewidywała ona możliwie cały zakres zadania na podstawie dokumentów załączonych do postępowania. W przypadku powyższego rodzaju wynagrodzenia Zamawiający nie ma obowiązku podawania pełnego opisu pozycji, jednostki obmiarowej przewidzianych robót jak w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego.

Ad. 3

W zakresie robót dla powyższego zamówienia przewidziana jest warstwa ścieralna i wyrównawcza bez warstwy wiążącej.

Ad. 4

Kategoria ruchu dla przedmiotowej drogi to KR 2.

Ad. 5 i 6

Zamawiający wymaga aby :

- uziarnienie mieszanki dla powyższego zamówienia wynosiło 0/8 lub 0/6,3.

- rodzaj asfaltu dla warstwy ścieralnej spełniał wymagania D 50 lub D70
- rodzaj asfaltu dla warstwy wyrównawczej spełniał wymagania D 30 lub D50.

Mieszanki mineralno-asfaltowe dla warstwy wyrównawczej i ścieralnej muszą spełniać aktualnie obowiązujące normy polskie i europejskie zgodnie z przepisami obowiązującymi w dokumentach dotyczących nawierzchni asfaltowych.

Ad. 7

Informujemy, że w załączniku nr 2.2 Oferta w pkt 7 Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami **mogą, ale nie muszą** podawać nazw firm podwykonawców. Natomiast są zobowiązani wskazać, które z rodzajów robót zamierzają wykonywać przy udziale podwykonawców. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza, aby w powyższym punkcie Wykonawcy wpisywali jedynie zakres przewidzianych dla podwykonawców robót.