

ZESTAW NR 3

**dotyczy postępowania pod nazwą:
„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0152 Z
NA ODCINKU MRZEŻYNO-DŹWIRZYNO-KOŁOBRZEG,
ETAP I – ODCINEK ROGOWO-DŹWIRZYNO”**

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści siwz. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.

Odpowiedź nr 1. Tak. Czynności określone w pkt 160 TER opisane są w przywołanym punkcie 5.4. SST D03.02.02

Odpowiedź nr 2. Do wyceny należy przyjąć rolkę z kostki betonowej zgodnie z opisem poz.92 TER.

Odpowiedź nr 3. W poz. 102 TER należy przyjąć ustawienie nowych wiat przystankowych.

Odpowiedź nr 4. Pozycje nr 84-86 należy wycenić zgodnie z ich opisem w TER, oraz SST D-07.06.01. W poz. 86 jeden kpl oznacza 1 wrota i 1 furtkę. Skrzydła wrót i furtki należy wykonać na ramie z kątownika 50x50x5 w środku wypełnionym siatką.

DYREKTOR

Magdalena Dąbrówka